

VKF Brandschutzanwendung Nr. 9525

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen
Gesuchsteller	bst-Brandschutztechnik Döpfel GmbH Alb.-Schweitzer G. 6c 1140 Wien Austria
Hersteller	bst-Brandschutztechnik Döpfel GmbH 1140 Wien Austria
Produkt	BST-BRANDSCHUTZKISSEN
Beschrieb	Prov. Abschottungssystem für Kabeldurchführungen, mehrere Lagen Kissen (300mm) aus Glasfasergewebe, gefüllt mit aufquellendem BST-Granulat, in Wand=200mm
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=0,12m ²
Unterlagen	Prüfbericht: Warrington Fire, London '64623A' (17.07.1995)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2015
Ausstelldatum 15.07.2010
Ersetzt Anerkennung vom 03.10.2001

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

